

BRANDPREVENTIE- DOSSIER

Elke brand heeft nadelige gevolgen voor mens, milieu en de continuïteit van de organisatie. Daarom is een **brandpreventie** van uitermate belang. De werkgever is verplicht om een **brandpreventiedossier** bij te houden, i.e. een verzameling van de meest belangrijke documenten - waaronder de risicoanalyse - op het vlak van **brandveiligheid**.

Enkele termen:

- **Evacuatieweg:** doorlopende en onbelemmerde weg die toelaat de veilige plaats te bereiken door gebruik te maken van de normale circulatiewegen;
- **Beschermingsmiddel tegen brand:** elke uitrusting die toelaat brand te detecteren, te signaleren, te blussen, zijn schadelijke gevolgen te beperken, of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken
- **Nooduitgang:** uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het gebouw in geval van nood.

De werkgever houdt verplicht een **brandpreventiedossier** bij. Dit dossier speelt een cruciale rol bij:

- Het voorkomen van brand
- Het verzekeren van de veiligheid en snelle evacuatie van de aanwezige personen
- Een snelle en efficiënte bestrijding van een beginnende brand om uitbreiding te vermijden
- Het voorkomen of beperken van de schadelijke gevolgen van een brand
- Het vergemakkelijken van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten

HET BRANDPREVENTIEDOSSIER:

- Is dynamisch en wordt bijgewerkt;
- Is de weerspiegeling van uw brandpreventiebeleid;
- Wordt ter beschikking gehouden van
 - de openbare hulpdiensten;
 - de met het toezicht belaste ambtenaren (inspectie);
 - het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk/vakbondsvertegenwoordiging/werknemers.

Doel: iedereen moet VEILIG en SNEL buiten kunnen

DIT DOSSIER BEVAT 11 ONDERDELEN OF DOMEINEN.**1. DE RESULTATEN VAN DE RISICOANALYSE BETREFFENDE HET BRANDRISICO**

- vormt de basis van het preventiebeleid
- mogelijke oorzaken van brand in kaart brengen via: checklists, OIRA-tool
- dynamisch van aard
- noodzakelijke preventiemaatregelen opstellen
- advies door CPBW

2. DE ORGANISATIE VAN DE BRANDBESTRIJDINGSDIENST

- Op advies van preventieadviseur arbeidsveiligheid en het CPBW
- Doel: minstens 1 persoon aanwezig op het werk die kan optreden bij brand
- Opgericht ongeacht de aard van de onderneming en het aantal werknemers
- Speelt een cruciale rol in het voorkomen van brand, de evacuatie en de brandbestrijding.
- Leden dienen een theoretische opleiding, praktische training en bijscholingen te volgen
- Taak: kunnen interveniëren bij brand en de aanwezigen evacueren

3. INTERN NOODPLAN¹ MET SCHRIFTELIJKE PROCEDURES

- Wettelijk verplicht om minstens 1 x per jaar een evacuatieoefening te organiseren

4. HET EVACUATIEPLAN

- Op te hangen in het gebouw
 - rekening houdend met het aantal ingangen en verdiepingen
 - met aanduiding: "U bevindt zich hier"
- De indeling en bestemming van de lokalen
 - waar liggen de lokalen met een verhoogd brandgevaar

5. HET INTERVENTIEDOSSIER

- Doel: interventie van hulpdiensten vergemakkelijken
 - belangrijk hulpmiddel voor hulpverleners
- Opmaak best in samenwerking met de bevoegde, lokale brandweer
- Dossier op te hangen aan de hoofdingang gebouw (de toegang hulpdiensten)
- Ter beschikking stellen van de openbare hulpdiensten
- Voldoende groot lettertype voorzien, vlot leesbaar
- A4-formaat
- Plastificeer de documenten

Dit **interventiedossier** bevat

- elementen van het brandpreventiedossier:
 - het evacuatieplan
 - een lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand en hun situering op plan
- de informatie op vraag van de openbare hulpdienst voor het opmaken van een nood- en interventieplan
- de elektrische installaties
 - hun locatie

¹ ZIE FICHE N°9: Intern noodplan

- de afsluitkranen van fluïda (gas, water, stookolie...)
 - hun locatie
 - hun werking
- de ventilatiesystemen
 - hun locatie
 - hun werking
- de branddetectiecentrale
 - haar locatie
- Eventuele bijkomende zaken die van belang kunnen zijn zoals de locatie van sleutelkluizen, alternatieve toegangswegen, contactpersonen...

6. DE VASTSTELLINGEN NAAR AANLEIDING VAN EVACUATIEOEFENINGEN

- Dit is een verslag opgesteld na iedere oefening
 - het scenario
 - de doelstellingen
 - het chronologisch verloop
- Evaluatie
- Actiepunten
 - o op te nemen in het GPP en JAP²

7. DE BESCHIKBARE BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN BRAND

- Een lijst van alle middelen met situering op het grondplan
- Werkgever moet voldoende middelen voorzien, afhankelijk van:
 - de grootte van de onderneming
 - de indeling en bestemming van de lokalen
 - de aard van de activiteiten en de aanwezige materialen (zoals aanwezigheid bepaalde chemische stoffen)
- Inschakelen hulp openbare hulpdienst
- Niet-automatische beschermingsmiddelen tegen brand
 - zichtbare en toegankelijke plaatsen
 - makkelijke bediening

² ZIE FICHE N°7: GPP en JAP

- Signalisatie
 - op gepaste plaatsen
 - goed waarneembaar

8. DE DATA EN VASTSTELLINGEN VAN CONTROLES, KEURINGEN EN ONDERHOUDSBEURTEN VAN

- Beschermingsmiddelen tegen brand
 - controle: minstens 1 x per jaar (wettelijke verplichting)
- Gasinstallaties
- Verwarmingsinstallaties
- Airconditioningsinstallaties
- Elektrische installaties

9. DE LIJST VAN EVENTUELE TOEGESTANE INDIVIDUELE AFWIJKINGEN VERLEEND AAN DE WERKGEVER (ARAB ART. 52)

10. DE ADVIEZEN OP DATUM EN ONDERWERP, VERSTREKT DOOR

- De preventieadviseur-arbeidsveiligheid
- De preventieadviseur-arbeidsarts
- Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
- De openbare hulpdienst

11. DE INFORMATIE OVERGEMAAKT AAN DE HULPDIENTEN

- Neem contact op met de bevoegde brandweerzone.